

Materialempfehlung: 250 Sanitär-/Klempneranlagen: 250			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco		
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise	
253		Regenwasseranlage				
9.25.06	Anstriche: auf Stahl blank	Bitumenanstrich		nicht empfohlen	Rostschutz	
4.250.01	Armaturen	Bronze		empfohlen		
253.21	Armaturen	Bronze		empfohlen		
253.23	Armaturen	Chromstahl V4A		empfohlen		
253.22	Armaturen	Einhebelmischer		empfohlen		
253.24	Armaturen	Keramik/Chromstahl		empfohlen		
253.25	Armaturen	Messing		empfohlen		
253.27	Armaturen	PP Polypropylen		empfohlen	Spezialanwendung bei Entsorgungsapparaten	
4.250.02	Armaturen	Rotguss		empfohlen		
258.17	Armaturen	Wasserwirbler		empfohlen		
250	BESCHREIBUNG	Sanitärinstallation				
252.12	BESCHREIBUNG	Blockbohlensauna		empfohlen		
258.01	BESCHREIBUNG	Massivholzküche		empfohlen		
252.11	BESCHREIBUNG	Sauna		empfohlen		
252.13	BESCHREIBUNG	Vollholzsaua		empfohlen		
7.255.14	Dichtungen	Teerstrick		bedingt empfohlen		
9.25.08	Dichtungen	Kunstharzanstrich	auf synth. Kautschuk	nicht empfohlen	UV-Lichtschutz	
14.254.14	Entsorgungsleitungen	Faserzementrohr	asbestfrei	empfohlen		
14.254.10	Entsorgungsleitungen	PE-Polyethylenrohre		empfohlen	geschweisst	
14.254.13	Entsorgungsleitungen	Bleirohr		nicht empfohlen	Neu nicht mehr gestattet	
14.25.04	Entsorgungsleitungen	Stahlrohre PVC-beschichtet		nicht empfohlen		
14.254.12	Entsorgungsleitungen	Fallrohr asbesthaltig		vermeiden	In CH verboten ab 1995	
252.15	Heizungen Wärmeabgabe	Saunaofen		bedingt empfohlen		
5.258.03	Holzwerkstoffe	Spanplattenküche		nicht empfohlen		
4.164.2	Küchenarbeitsplatte/Abdeckungen	Chromstahlblech		empfohlen		
258.31	Küchenmöbel	Kehrichtauszug		empfohlen		
258.12	Küchenmöbel	Keramikspüle		empfohlen		
M7.258.03	Küchenmöbel	Kochherde FCKW-frei		empfohlen		
258.32	Küchenmöbel	Kompostabfallbehälter		empfohlen		
258.35	Küchenmöbel	Kühlschrank		empfohlen	geringer Energieverbrauch	
M7.258.02	Küchenmöbel	Kühlschränke FCKW-frei		empfohlen		
1.258.01	Küchenmöbel	Natursteinabdeckung		empfohlen		
258.02	Küchenmöbel	Ganzstahlküche		bedingt empfohlen		
M7.258.04	Küchenmöbel	Kochherde FCKW-haltig	FCKW	nicht empfohlen		

Materialempfehlung: 250 Sanitär-/Klempneranlagen: 250			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
M7.258.01	Küchenmöbel	Kühlschränke FCKW-haltig	FCKW	nicht empfohlen	
5.221.010	Küchenmöbel	Spanplatten kunstharzgebunden		nicht empfohlen	
14.254.001	Leitungen/Rohre	ABS Acrylnitril-Butadien -Styrol-Pfropf			
14.254.04	Leitungen/Rohre	Chromstahlrohr V4A	Klemmfittinge	empfohlen	
254.09	Leitungen/Rohre	Emaillierte Rohre		empfohlen	Zukunftsmöglichkeit
254.10	Leitungen/Rohre	Glasrohre		empfohlen	Spezialanwendungen
14.254.09	Leitungen/Rohre	Gussrohre	Gummidichtung	empfohlen	
14.254.01	Leitungen/Rohre	Kupferrohre	Klemmfittinge	empfohlen	Zukunftsmöglichkeit
14.254.03	Leitungen/Rohre	PB Polybutan-Rohre		bedingt empfohlen	neuerer Werkstoff
14.254.07	Leitungen/Rohre	PE-ALU-PE Verbundrohr		bedingt empfohlen	Materialtrennung möglich
14.254.01 >14.254.0	Leitungen/Rohre	Polyäthylenrohr vernetzt >VPE		bedingt empfohlen	
14.254.05	Leitungen/Rohre	PP Polypropylenrohre		bedingt empfohlen	für Spezialeinsätze
14.254.02	Leitungen/Rohre	VPE Polyethylen vernetzt		bedingt empfohlen	
14.25.01	Leitungen/Rohre	Kupferrohre	Lötverbindungen	nicht empfohlen	
14.25.02	Leitungen/Rohre	PVC		nicht empfohlen	
14.254.08	Leitungen/Rohre	PVC-C Polyvinylchlorid nachchloriert		nicht empfohlen	
14.211.408	Leitungen/Rohre	PVC-Rohre	Gummidichtung	nicht empfohlen	
14.254.06	Leitungen/Rohre	Rohr verzinkt		nicht empfohlen	
14.25.03	Leitungen/Rohre	Stahl verzinkt		nicht empfohlen	
12.287.60	Reinigungsmittel	Chromstahlreiniger	Tenside, Säuren	nicht empfohlen	Chromstahl Küche
258.11	San. Apparate	Chromstahlspüle		empfohlen	
253.01	San. Apparate	Chromstahltrog V4A		empfohlen	
253.06	San. Apparate	Feuerton	glasiert	empfohlen	
4.240.01	San. Apparate	Guss emailliert		empfohlen	
251.04	San. Apparate	Keramik		empfohlen	
253.07	San. Apparate	Stahlblech emailliert		empfohlen	
251.05	San. Apparate	Steinguttrog	glasiert	empfohlen	
253.08	San. Apparate	Guss emailliert		bedingt empfohlen	
251.02	San. Apparate	Holz Lärche Badewanne		bedingt empfohlen	Spezialfall, nur in Kufertechnik
253.09	San. Apparate	Kunststoff-Keramik		bedingt empfohlen	
252.18	San. Apparate	Magnet-Entkalkung		bedingt empfohlen	
253.10	San. Apparate	PP Polypropylen		bedingt empfohlen	
25.251.01	San. Apparate	Badewannen aus Kunststoff		nicht empfohlen	
251.03	San. Apparate	Holzwaschtisch		nicht empfohlen	
12.25.01	San. Apparate	PVC		nicht empfohlen	

Materialempfehlung: 250 Sanitär-/Klempneranlagen: 250		BKP Nr.		MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
9.25.01	Wärmedämmungen	Polyisocyanuratschalen PIR	FCKW oder H-FCKW	nicht empfohlen	
9.25.02	Wärmedämmungen	Polystyrolhartschaum EPS		nicht empfohlen	Wärmebeständigkeit schlecht
9.25.04	Wärmedämmungen	Polyurethanschalen PUR	FCKW oder H-FCKW	nicht empfohlen	
9.25.03	Wärmedämmungen	PVC		nicht empfohlen	
255.01	Wärmedämmungen Rohre	Gipsbandagen		empfohlen	
9.255.01	Wärmedämmungen Rohre	Korkschalen		empfohlen	
255.02	Wärmedämmungen Rohre	Krepppapier		empfohlen	
255.04	Wärmedämmungen Rohre	PE-Mantel		empfohlen	
9.255.02	Wärmedämmungen Rohre	Schafwollmatten		empfohlen	vernadelte Oberfläche
9.255.03	Wärmedämmungen Rohre	Textilzöpfe/Gipsbandage	keine Kunstfasern	empfohlen	
255.03	Wärmedämmungen Rohre	Aluminiumblech		bedingt empfohlen	
9.255.06	Wärmedämmungen Rohre	Kautschuk synthetisch		bedingt empfohlen	hoher Dämmwert
9.255.04	Wärmedämmungen Rohre	Mineralfaserschalen		bedingt empfohlen	Achtung lungengängige Fasern
9.255.05	Wärmedämmungen Rohre	Schaumglasschalen		bedingt empfohlen	
9.255.07	Wärmedämmungen Rohre	PE Polyethylen geschäumt		nicht empfohlen	
9.25.05	Wärmedämmungen Rohre	PVC-Mantel		nicht empfohlen	
12.253.01	Warmwassererzeugung	Boiler FCKW-frei		empfohlen	Warmwassererzeugung
12.253.02	Warmwassererzeugung	Boiler FCKW-haltig	FCKW	nicht empfohlen	Warmwassererzeugung